

質 問 回 答 書

件 名 休日夜間急病診療所新築工事設計業務委託

番号	該当書類名	質疑内容（原文のまま）	回答
1	募集要項P2 4. (2)	管理技術者及び主たる分担業務分野（建築（総合）分野）主任技術者が応募者に所属しており、恒常的な雇用関係が3か月以上あることとありますが、構造・電気設備・機械設備についての主任技術者については協力業者での配置でも良いのでしょうか。ご指示願います。	よろしい。
2	募集要項P7, 8 4. (7) 評価要領P3, 4 3. (3) 1) ウ	管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者（積算担当を除く）は、平成24年4月1日以降で本プロポーザルの募集要領配布開始時点までに履行が完了した同種又は類似業務に携わった実績があることとありますが、ZEB Ready 以上を達成した建築物の新築についての実績においては特に建物用途が限定は無いという認識で間違いないでしょうか。	よろしい。
3	特記仕様書P3 I 4. (6)	工事監理委託予定に <input checked="" type="checkbox"/> 予定あり（在駐）とありますが、常駐監理ということでしょうか。	よろしい。
4	特記仕様書P5 II 1. (2)	<input checked="" type="checkbox"/> 現況測量調査とありますが、敷地全体又は診療所建設予定地かどちらでしょうか。	敷地全体（約4,500㎡）を測量すること。
5	特記仕様書P5 II 1. (2)	<input checked="" type="checkbox"/> テレビ電波障害の調査は机上調査と考えてよろしいでしょうか。	テレビ電波障害予想区域図を作成して机上検討し、障害が予想される場合は実測調査（6ポイント）を行うこと。
6	特記仕様書P8 II 2. (5)	貸与品等に既存建築物設計図書一式が入っていません。既存杭撤去が設計に入っていますが場所がわかりません。現地で調査する必要があるのでしょうか。	貸与品等は、契約後に貸与する。旧建物の配置図及び平面図を新たに添付する。既存杭について、調査が必要な場合は別途調査業務を実施予定。
7	募集要項P2 3.	【3応募者資格 ZEBプランナー】 本プロポーザルの募集要領配布開始時点でZEBプランナーの登録業者であることとあります。ZEBプランナーの令和3年度は登録済で、令和4年度へは現在申請中ですが、応募資格を満たしていると考えて宜しいでしょうか。ご教示下さい。	令和3年度以前の登録の実績があり、引き続き令和4年度以降の継続登録申請を行っていることを条件とする。その場合、様式2のZEBプランナー登録番号は令和3年度のを記載すること。

以 上