(一般施設用)

地下貯蔵タンク等の毎週点検記録表

期間:　　年　　月～　　年　　月

タンクNo	品名(油種)	タンク容量　　KL	記録をする曜日　　曜日

点検日時		測定始期のタンク在庫数量 A (L)	測定機器 期間中受入量 B (L)	測定機器 No.(　) 期間出荷量(1) (L)	測定機器 No.(　) 期間出荷量(2) (L)	測定機器 期間中出荷総量(1)+(2) C (L)	測定終期のタンク在庫数量 D (L)	測定差 A+B-C-D (L)	異常の有無 注1	タンクの検知管の点検 注2
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④
／	:								無・有	①③②④

注1　異常の有無は測定差の値が1／100以上の誤差が認められる場合に「異常有」とする。

注2　タンク検知管の点検はタンク周囲の4箇所の漏洩検知管で実施する。危険物の漏洩が認められる場合は×と記入し、異常のない場合はレとすること。