

様式2

煙突から排出される排ガス測定結果記録(令和7年度)

施設名:第2工場1号炉

採取した月日	基準値	4月11日	****	6月30日	7月11日	8月27日	9月4日	****	11月19日				
測定結果の得られた月日		5月22日	****	7月22日	8月18日	9月19日	10月15日	****	12月19日				
下段(月日):ダイオキシン類		—	****	—	—	—	—	****	12月23日				
硫黄酸化物 (ppm)	10	<1	****	<1	<1	<1	<1	****	<1				
ばいじん (mg/m ³ N)	20	<3	****	<3	<3	<3	<3	****	<3				
塩化水素 (mg/m ³ N)	41	<5	****	<5	<5	<5	<5	****	<5				
窒素酸化物 (ppm)	30	15	****	15	17	20	22	****	24				
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	—	****	—	—	—	—	****	0.000024				

施設名:第2工場2号炉

採取した月日	基準値	4月17日	5月16日	6月9日	****	8月26日	9月4日	10月20日	****				
測定結果の得られた月日		5月22日	6月23日	7月22日	****	9月19日	10月15日	11月21日	****				
下段(月日):ダイオキシン類		—	—	—	****	—	—	—	****				
硫黄酸化物 (ppm)	10	<1	<1	<1	****	<1	<1	<1	****				
ばいじん (mg/m ³ N)	20	<3	<3	<3	****	<3	<3	<3	****				
塩化水素 (mg/m ³ N)	41	<5	<5	<5	****	<5	<5	<5	****				
窒素酸化物 (ppm)	30	18	18	18	****	18	18	15	****				
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	—	—	—	****	—	—	—	****				

注. 測定値は、酸素12%換算値とする。