

様式2

煙突から排出される排ガス測定結果記録(令和2年度)

施設名:第1工場2号炉

採取した月日	基準値	****	5月25日	****	****	****	9月17日	****	****	12月25日	1月20日	2月25日	3月5日
測定結果の得られた月日		****	6月19日	****	****	****	10月20日	****	****	1月19日	2月19日	3月19日	3月31日
下段(月日):ダイオキシン類		****	—	****	****	****	—	****	****	2月5日	—	—	—
硫黄酸化物 (ppm)	15	****	<1	****	****	****	<1	****	****	<1	<1	<1	<1
ばいじん (mg/m ³ N)	30	****	<3	****	****	****	<3	****	****	<3	<3	<3	<3
塩化水素 (mg/m ³ N)	62	****	<5	****	****	****	<5	****	****	<5	<5	<5	<5
窒素酸化物 (ppm)	75	****	56	****	****	****	55	****	****	61	53	59	61
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.5	****	—	****	****	****	—	****	****	0.0011	—	—	—

施設名:第2工場1号炉

採取した月日	基準値	4月22日	5月8日	6月26日	7月20日	8月17日	****	10月29日	11月18日	12月10日	1月15日	****	3月15日
測定結果の得られた月日		5月22日	6月19日	7月14日	8月20日	9月23日	****	11月24日	12月18日	1月19日	2月19日	****	3月31日
下段(月日):ダイオキシン類		—	—	—	—	—	****	11月27日	—	—	—	****	—
硫黄酸化物 (ppm)	10	<1	<1	<1	<1	<1	****	<1	<1	<1	<1	****	<1
ばいじん (mg/m ³ N)	20	<3	<3	<3	<3	<3	****	<3	<3	<3	<3	****	<3
塩化水素 (mg/m ³ N)	41	<5	<5	<5	<5	<5	****	<5	<5	<5	<5	****	<5
窒素酸化物 (ppm)	30	26	26	24	17	27	****	21	21	18	20	****	21
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	—	—	—	—	—	****	0.00016	—	—	—	****	—

施設名:第2工場2号炉

採取した月日	基準値	4月23日	5月22日	****	7月29日	8月21日	****	10月30日	11月18日	12月21日	1月15日	****	3月15日
測定結果の得られた月日		5月22日	6月19日	****	8月20日	9月23日	****	11月24日	12月18日	1月19日	2月19日	****	3月31日
下段(月日):ダイオキシン類		—	—	****	—	—	****	11月27日	—	—	—	****	—
硫黄酸化物 (ppm)	10	<1	<1	****	<1	<1	****	<1	<1	<1	<1	****	<1
ばいじん (mg/m ³ N)	20	<3	<3	****	<3	<3	****	<3	<3	<3	<3	****	<3
塩化水素 (mg/m ³ N)	41	<5	<5	****	<5	<5	****	<5	<5	<5	<5	****	<5
窒素酸化物 (ppm)	30	28	29	****	19	23	****	19	20	18	19	****	22
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	—	—	****	—	—	****	0.00077	—	—	—	****	—

注. 測定値は、酸素12%換算値とする。