

様式2

## 煙突から排出される排ガス測定結果記録(令和3年度)

施設名:第1工場2号炉

採取した月日	基準値	****	5月21日	****	****	****	****	10月13日	****	12月27日	1月21日	****	****
測定結果の得られた月日		****	6月22日	****	****	****	****	11月24日	****	1月21日	2月21日	****	****
下段(月日):ダイオキシン類		****	—	****	****	****	****	10月13日	****	—	—	****	****
硫黄酸化物 (ppm)	15	****	<1	****	****	****	****	<1	****	<1	<1	****	****
ばいじん (mg/m <sup>3</sup> N)	30	****	<3	****	****	****	****	<3	****	<3	<3	****	****
塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	62	****	<5	****	****	****	****	<5	****	<5	<5	****	****
窒素酸化物 (ppm)	75	****	58	****	****	****	****	52	****	61	61	****	****
ダイオキシン類(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0.5	****	—	****	****	****	****	0.01	****	—	—	****	****

施設名:第2工場1号炉

採取した月日	基準値	4月13日	****	6月7日	7月19日	8月12日	****	10月14日	11月1日	12月15日	1月17日	****	3月16日
測定結果の得られた月日		5月19日	****	7月20日	8月19日	9月17日	****	11月24日	12月17日	1月21日	2月21日	****	3月31日
下段(月日):ダイオキシン類		—	****	—	—	—	****	10月14日	—	—	—	****	—
硫黄酸化物 (ppm)	10	<1	****	<1	<1	<1	****	<1	<1	<1	<1	****	<1
ばいじん (mg/m <sup>3</sup> N)	20	<3	****	<3	<3	<3	****	<3	<3	<3	<3	****	<3
塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	41	<5	****	<5	<5	<5	****	<5	<5	<5	<5	****	<5
窒素酸化物 (ppm)	30	18	****	20	18	20	****	24	18	24	23	****	22
ダイオキシン類(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0.1	—	****	—	—	—	****	0.00018	—	—	—	****	—

施設名:第2工場2号炉

採取した月日	基準値	4月14日	5月19日	****	7月20日	8月11日	****	10月15日	11月1日	12月10日	****	****	3月17日
測定結果の得られた月日		5月19日	6月22日	****	8月19日	9月17日	****	11月24日	12月17日	1月21日	****	****	3月31日
下段(月日):ダイオキシン類		—	—	****	—	—	****	10月15日	—	—	****	****	—
硫黄酸化物 (ppm)	10	<1	<1	****	<1	<1	****	<1	<1	<1	****	****	<1
ばいじん (mg/m <sup>3</sup> N)	20	<3	<3	****	<3	<3	****	<3	<3	<3	****	****	<3
塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	41	<5	<5	****	<5	<5	****	<5	<5	<5	****	****	<5
窒素酸化物 (ppm)	30	19	18	****	15	18	****	17	20	21	****	****	22
ダイオキシン類(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0.1	—	—	****	—	—	****	0.000092	—	—	****	****	—

注. 測定値は、酸素12%換算値とする。