

様式2

煙突から排出される排ガス測定結果記録(令和4年度)

施設名:第1工場2号炉

採取した月日	基準値	****	****	6月30日	7月28日	8月5日	9月21日	10月14日	****	12月27日	1月23日	2月3日	3月15日
測定結果の得られた月日		****	****	7月22日	8月25日	9月20日	10月24日	11月24日	****	1月20日	2月21日	3月17日	3月31日
下段(月日):ダイオキシン類		****	****	-	-	-	-	11月24日	****	-	-	-	-
硫黄酸化物 (ppm)	15	****	****	<1	<1	<1	<1	<1	****	<1	<1	<1	<1
ばいじん (mg/m ³ N)	30	****	****	<3	<3	<3	<3	<3	****	<3	<3	<3	<3
塩化水素 (mg/m ³ N)	62	****	****	<5	<5	<5	<5	<5	****	<5	<5	<5	<5
窒素酸化物 (ppm)	75	****	****	64	47	65	61	59	****	55	55	58	53
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.5	****	****	-	-	-	-	0.0018	****	-	-	-	-

施設名:第2工場1号炉

採取した月日	基準値	4月8日	5月20日	6月20日	****	8月26日	****	10月26日	11月11日	12月12日	****	****	3月16日
測定結果の得られた月日		5月19日	6月20日	7月22日	****	9月20日	****	11月24日	12月20日	1月20日	****	****	3月31日
下段(月日):ダイオキシン類		-	-	-	****	-	****	11月24日	-	-	****	****	-
硫黄酸化物 (ppm)	10	<1	<1	<1	****	<1	****	<1	<1	<1	****	****	<1
ばいじん (mg/m ³ N)	20	<3	<3	<3	****	<3	****	<3	<3	<3	****	****	<3
塩化水素 (mg/m ³ N)	41	<5	<5	<5	****	<5	****	<5	<5	<5	****	****	<5
窒素酸化物 (ppm)	30	18	21	20	****	18	****	17	20	21	****	****	16
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	-	-	-	****	-	****	0.0031	-	-	****	****	-

施設名:第2工場2号炉

採取した月日	基準値	4月15日	****	****	7月27日	8月10日	****	10月19日	11月11日	12月9日	1月18日	****	3月17日
測定結果の得られた月日		5月19日	****	****	8月25日	9月20日	****	11月24日	12月20日	1月20日	2月21日	****	3月31日
下段(月日):ダイオキシン類		-	****	****	-	-	****	11月24日	-	-	-	****	-
硫黄酸化物 (ppm)	10	<1	****	****	<1	<1	****	<1	<1	<1	<1	****	<1
ばいじん (mg/m ³ N)	20	<3	****	****	<3	<3	****	<3	<3	<3	<3	****	<3
塩化水素 (mg/m ³ N)	41	<5	****	****	<5	<5	****	<5	<5	<5	<5	****	<5
窒素酸化物 (ppm)	30	17	****	****	23	22	****	17	21	28	15	****	18
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	-	****	****	-	-	****	0.000024	-	-	-	****	-

注. 測定値は、酸素12%換算値とする。