

様式2

煙突から排出される排ガス測定結果記録(令和5年度)

施設名:第1工場2号炉

採取した月日	基準値	****	5月22日	6月22日	****	****	9月15日	10月2日	****	****	****	2月21日
測定結果の得られた月日		****	6月23日	7月20日	****	****	10月18日	11月24日	****	****	****	3月21日
下段(月日):ダイオキシン類		****	-	-	****	****	-	11月24日	****	****	****	-
硫黄酸化物 (ppm)	15	****	<1	<1	****	****	<1	<1	****	****	****	<1
ばいじん (mg/m ³ N)	30	****	<3	<3	****	****	<3	<3	****	****	****	<3
塩化水素 (mg/m ³ N)	62	****	<5	<5	****	****	<5	<5	****	****	****	<5
窒素酸化物 (ppm)	75	****	56	54	****	****	59	55	****	****	****	65
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.5	****	-	-	****	****	-	0.0010	****	****	****	-

施設名:第2工場1号炉

採取した月日	基準値	4月21日	5月19日	6月9日	****	8月28日	****	10月18日	11月22日			
測定結果の得られた月日		5月25日	6月23日	7月20日	****	9月21日	****	11月24日	12月25日			
下段(月日):ダイオキシン類		-	-	-	****	-	****	11月24日	-			
硫黄酸化物 (ppm)	10	<1	<1	<1	****	<1	****	<1	<1			
ばいじん (mg/m ³ N)	20	<3	<3	<3	****	<3	****	<3	<3			
塩化水素 (mg/m ³ N)	41	<5	<5	<5	****	<5	****	<5	<5			
窒素酸化物 (ppm)	30	20	25	18	****	20	****	24	18			
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	-	-	-	****	-	****	0.000019	-			

施設名:第2工場2号炉

採取した月日	基準値	4月24日	****	6月23日	7月12日	8月18日	****	10月30日	11月24日			
測定結果の得られた月日		5月25日	****	7月20日	8月10日	9月21日	****	11月24日	12月25日			
下段(月日):ダイオキシン類		-	****	-	-	-	****	11月24日	-			
硫黄酸化物 (ppm)	10	<1	****	<1	<1	<1	****	<1	<1			
ばいじん (mg/m ³ N)	20	<3	****	<3	<3	<3	****	<3	<3			
塩化水素 (mg/m ³ N)	41	<5	****	<5	<5	<5	****	<5	<5			
窒素酸化物 (ppm)	30	17	****	20	21	20	****	14	25			
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	-	****	-	-	-	****	0.000025	-			

注. 測定値は、酸素12%換算値とする。