

様式1

施設維持管理状況記録(令和7年度)

施設名: 第2工場1号炉

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月間焼却量(トン)	—	6,971	1,881	3,076	7,047	6,357	1,580	1,487	6,842	6,763			
焼却炉炉出口温度(℃)	850℃以上	924	912	924	921	916	921	950	949	943			
集じん機入口温度(℃)	200℃以下	170	170	170	170	170	170	170	170	170			
排ガス分析CO濃度	30ppm以下	3	3	6	5	4	4	6	5	4			

施設名: 第2工場2号炉

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月間焼却量(トン)	—	6,845	7,078	3,230	581	6,718	3,314	4,256	3,773	5,490			
焼却炉炉出口温度(℃)	850℃以上	916	905	914	922	915	911	912	905	894			
集じん機入口温度(℃)	200℃以下	170	170	170	170	170	170	170	170	170			
排ガス分析CO濃度	30ppm以下	3	4	3	6	6	5	5	5	6			

※焼却炉炉出口温度、集じん機入口温度、CO濃度については、連続測定を行なっています。ここには月間の平均値を掲載しています。
詳細なデータをご希望の場合は、クリーンセンター管理担当(06-6409-0102)へお問い合わせください。
※*****は焼却炉停止中を表します。