

事業所名	株式会社 神崎高級工機製作所				
------	----------------	--	--	--	--

## 1 大気汚染防止に係る項目

報告事項	単位	R2	R3	R4	R5	R6
建築物の損傷や劣化等を発見した場合における石綿含有建材の管理	発見	-	-	-	-	-
	含有なし	-	-	-	-	-
	撤去	-	-	-	-	-
	固化・埋込	-	-	-	-	-
	経過観察	-	-	-	-	-
特定悪臭物質を含む製品の使用	使用	-	-	-	-	-
	代替可能	-	-	-	-	-

## 2 水質汚濁防止に係る項目

報告事項	単位	R2	R3	R4	R5	R6
漏えい等水質事故対応訓練	回	4	7	8	7	
有害物質使用特定施設の点検	回	-	-	-	-	-
有害物質貯蔵指定施設の点検	回	-	-	-	-	-
下水道法による規制値の順守	水素イオン濃度 規制値：5.7～8.7	-	○	○	○	○
	生物化学的酸素要求量 規制値300mg/l以下	-	○	○	○	○
	浮遊物質量 (SS) 規制値300mg/l以下	-	○	○	○	○
	N-塩出物質量 規制値35mg/l以下	-	○	○	○	○
水素イオン濃度 規制値：5.7～8.7	最大	7.45	7.9	7.6	7.8	7.9
	平均	6.81	7	6.9	7	7.1
	最小	6.3	5.8	6.2	6.1	6.1
生物化学的酸素要求量 (BOD)	最大	135	190	200	170	220
規制値300mg/l以下	平均	55.96	76	71.2	74.9	118
	最小	5.6	22.0	17.0	23.0	31.0
浮遊物質量 (SS)	最大	79	32	25	19.5	52
規制値300mg/l以下	平均	25.35	14	13.5	10.6	13.5