

防 火 対 象 物 点 検 票

(その1)

防 火 管 理 者						
立 会 者						
点 検 年 月 日		年 月 日 ～ 年 月 日				
防火管理維持台帳		記録の有無 ☐ 有・ ☐ 一部有・ ☐ 無		保存の有無 ☐ 有・ ☐ 一部有・ ☐ 無		
防 火 対 象 物 の 概 要	階 別 概 要 (号 棟)	事 項 階 別	用 途	床 面 積	点検する部分の床面積	備 考
		階		m ²	m ²	
		階		m ²	m ²	
		階		m ²	m ²	
		階		m ²	m ²	
		階		m ²	m ²	
		階		m ²	m ²	
		合計		m ²	m ²	
備 考						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 防火管理維持台帳の欄は、該当する□にレ点を記入すること。
 - 防火対象物の概要が欄に記載できない場合は、別紙に記載し添付すること。

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
届 出	防火管理者選任(解任)	☐ 適		
		☐ 否		
	消防計画作成(変更)	☐ 適		
		☐ 否		
	自衛消防組織の設置	☐ 適		
		☐ 否		
消 防 計 画	自 衛 消 防 の 組 織	☐ 適		
		☐ 否		
	火災予防上の自主検査	☐ 適		
		☐ 否		
	消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備	☐ 適		
		☐ 否		
	避難施設の維持管理及びその案内	☐ 適		
		☐ 否		
	防火上の構造の維持管理	☐ 適		
		☐ 否		
	収容人員の適正化	☐ 適		
		☐ 否		
	防火管理上必要な教育	☐ 適		
		☐ 否		
	消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練	☐ 適		
		☐ 否		
	消火活動、通報連絡及び避難誘導	☐ 適		
		☐ 否		
	消防機関との連絡	☐ 適		
		☐ 否		
	工事中の火気使用又は取扱いの監督	☐ 適		
		☐ 否		
	防火管理に関し必要な事項	☐ 適		
		☐ 否		
	自衛消防組織	活動要領		
		要員の教育及び訓練		
		業務に関し必要な事項		

共同 自衛 消防 組織	協議会の設置 及び運営	☐ 適 ☐ 否		
	統括管理者 の選任	☐ 適 ☐ 否		
	業務を行う範囲	☐ 適 ☐ 否		
	運営に関し 必要な事項	☐ 適 ☐ 否		
防火管理業務 の一部委託		☐ 適 ☐ 否		
権原の範囲		☐ 適 ☐ 否		
に地 所震 在防 す災 る対 防策 火強 対化 象地 物域	自衛消防の組織	☐ 適 ☐ 否		
		☐ 適 ☐ 否		
	情報等の伝達	☐ 適 ☐ 否		
		☐ 適 ☐ 否		
	避難誘導	☐ 適 ☐ 否		
		☐ 適 ☐ 否		
	施設及び設備の 点検及び整備	☐ 適 ☐ 否		
		☐ 適 ☐ 否		
応急対策	☐ 適 ☐ 否			
	☐ 適 ☐ 否			
防災訓練	☐ 適 ☐ 否			
	☐ 適 ☐ 否			
教育及び広報	☐ 適 ☐ 否			
	☐ 適 ☐ 否			
防火 管理者	消火訓練及び避難 訓練の実施回数	☐ 適 ☐ 否		
		☐ 適 ☐ 否		
	消火訓練及び避難訓練を 実施する場合の消防機関 への通報	☐ 適 ☐ 否		
		☐ 適 ☐ 否		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

(その3)

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
届 出	統括防火管理者 選任（解任）	☐ 適		
		☐ 否		
	全体についての 消 防 計 画 作 成（変 更）	☐ 適		
		☐ 否		

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容
		判 定	不 備 内 容	
避難上必要な施設 及び防火戸の管理		☐ 適		
		☐ 否		
防災物品の表示		☐ 適		
		☐ 否		
圧縮アセチレンガス等の 貯蔵又は取扱いの届出		☐ 適		
		☐ 否		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

点 検 項 目		法第17条の 2の5第1 項の適用	法第17条の 3第1項の 適用	点 検 結 果		状況及び措置内容
				判 定	不 備 内 容	
消 防 用 設 備 等	消火器・簡易消火用具	—	—	☐ 適 ☐ 否		
	屋 内 消 火 栓 設 備	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	スプリンクラー設備	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	水噴霧消火設備等	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	屋 外 消 火 栓 設 備	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	動力消防ポンプ設備	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	自動火災報知設備	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	ガス漏れ火災警報設備	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	漏 電 火 災 警 報 器	—	—	☐ 適 ☐ 否		
	消防機関へ通報する 火 災 報 知 設 備	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	非 常 警 報 器 具 ・ 非 常 警 報 設 備	—	—	☐ 適 ☐ 否		
	避 難 器 具	—	—	☐ 適 ☐ 否		
	誘 導 灯 ・ 誘 導 標 識	—	—	☐ 適 ☐ 否		
	消 防 用 水	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	排 煙 設 備	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	連 結 散 水 設 備	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	連 結 送 水 管	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	非常コンセント設備	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		
	無線通信補助設備	☐ 有	☐ 有	☐ 適		
		☐ 無	☐ 無	☐ 否		

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 法第17条の2の5第1項の適用の欄及び法第17条の3第1項の適用の欄は、規定が適用される場合は「有」の□にレ点を記入し、適用されない場合は「無」の□にレ点を記入すること。
また、市町村長が法第17条第2項の規定に基づき定めた消防用設備等の技術上の基準について、規則第4条の2の6第9号の規定に基づき定めた場合にあっては記入すること。
 - 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 - 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 - 設置義務のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。
 - 水噴霧消火設備等とは、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をいうこと。

点 検 項 目		必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の概要	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
設備等 消防用	令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等		☐ 適		
			☐ 否		

点 検 項 目		適用される消防用設備等	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
設備等 消防用	令第32条の適用		☐ 適		
			☐ 否		

点 検 項 目		特殊消防用設備等の概要	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
用設備等 特殊消防	法第17条第3項の特殊消防用設備等		☐ 適		
			☐ 否		

点 検 項 目		適用される消防用設備等又は特殊消防用設備等	点 検 結 果		状況及び措置内容
			判 定	不 備 内 容	
特殊消防用設備等又は 消防機関の検査	設 置 の 届 出		☐ 適		
			☐ 否		
	消 防 機 関 の 検 査		☐ 適		
			☐ 否		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

点検項目			点検結果		状況及び措置内容			
			判定	不備内容				
火を使用する設備の位置・構造及び管理等	火を使用する設備等	設備の位置	☐ 適					
			☐ 否					
		設備の管理	☐ 適					
			☐ 否					
	火を使用する器具等	器具の取扱い	☐ 適					
			☐ 否					
	火の使用に関する制限等	喫煙等の制限	☐ 適					
			☐ 否					
		がん具用煙火の制限	☐ 適					
			☐ 否					
備考								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

(その7)

点検項目			点検結果		状況及び措置内容
			判定	不備内容	
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い	貯蔵又は 取扱い数量	☐ 適			
		☐ 否			
	火気の使用制限	☐ 適			
		☐ 否			
	漏れ・あふれ又は 飛散の防止	☐ 適			
		☐ 否			
	容 器	☐ 適			
		☐ 否			
	少 量 危 険 物	計器類に 関する監視	☐ 適		
			☐ 否		
		タンク本体	☐ 適		
			☐ 否		
配 管		☐ 適			
		☐ 否			
備 考					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

(その8)

点検項目			点検結果		状況及び措置内容
			判定	不備内容	
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い	可燃性液体類等	火気の使用制限	☐ 適		
			☐ 否		
		漏れ・あふれ又は飛散の防止	☐ 適		
			☐ 否		
		容器	☐ 適		
			☐ 否		
	計器類に関する監視	☐ 適			
		☐ 否			
	タンク本体	☐ 適			
		☐ 否			
	配管	☐ 適			
		☐ 否			
	綿花類等	火気の使用制限	☐ 適		
			☐ 否		
集積単位		☐ 適			
		☐ 否			
計器類に関する監視 (廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合)		☐ 適			
		☐ 否			
備考					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

(その9)

点検項目		点検結果		状況及び措置内容
		判定	不備内容	
法第17条第2項の規定に基づく消防用設備等	消火器	☐ 適		
		☐ 否		
	大型消火器	☐ 適		
		☐ 否		
	屋内消火栓	☐ 適		
		☐ 否		
	水噴霧消火設備等	☐ 適		
		☐ 否		
	自動火災報知設備	☐ 適		
		☐ 否		
	漏電火災警報器	☐ 適		
		☐ 否		
	避難器具	☐ 適		
		☐ 否		
備考				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。