

違反対象物一覧表

令和8年(2026年)3月6日現在

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		公表該当違反事項	根拠法令等の条項	違反の部分等		
萬年青ハイツ	尼崎市立花町4丁目3番23号	屋内消火栓設備の未設置	消防法第17条第2項 (尼崎市火災予防条例 第38条第1項第1号)	建物全体	令和8年(2026年)3月3日	北消防署
		自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項 (消防法施行令第21 条第1項第3号)			
そらクリニック	尼崎市神崎町7番23号	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項 (消防法施行令第21 条第1項第3号)	建物全体	令和8年(2026年)2月27日	東消防署
西原クリニック	尼崎市稲葉荘1丁目8番17号	スプリンクラー設備の未設置	消防法第17条第1項 (消防法施行令第12 条第1項第1号イ)	建物全体	令和7年(2025年)7月23日	西消防署