

質 問 回 答 書

件 名 東消防署新築工事基本設計業務委託

番号	該当書類名	質疑内容（原文のまま）	回答
1	特記仕様書 P.4 (2)追加業務の内容 及び範囲	「エネルギー消費性能関係計算書のモデル建物法による作成（コンバートツールによるエネルギー消費性能の算定）」とありますが、標準入力法で計算を行い、コンバートツールにてモデル建物法に変換したものを提出すると考えてよろしいでしょうか。	標準入力法の計算結果及びモデル建物法変換後の計算結果を提出すること。
2	土質調査業務委託 仕様書 室内土質試験一覧	構造設計により必要な試験内容は変更になる可能性があります。提案価格には仕様書に示された試験内容を行う前提の金額を含めると考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
3	評価要領 P.3 (3)評価基準 ウ.同種又は類似業 務の実績	同種業務の対象として「消防署の基本設計又は実施設計業務」とありますが、基本・実施を一括して受注し、基本設計が完了している場合、同種業務の対象として考えてよろしいでしょうか。	同種又は類似業務の実績は、業務の履行が完了したものを対象としており、一部の業務が完了したものは対象となりません。

以 上