

令和6年5月15日	
所 属	上下水道部水道計画課
所属長	若宮 智之
電 話	06-6489-7460

猪名川浄水場の停電に伴う配水圧低下について

令和6年5月15日午前10時15分頃に発生した猪名川浄水場の停電の影響で、市内の配水管の水圧が低下する事象が発生しました。

1 現在の状況

(1) 経緯

- 令和6年5月15日午前10時15分頃
阪神水道企業団猪名川浄水場にて停電が発生。停電に伴い、市内北西部の水圧が低下
- 令和6年5月15日午前10時22分
停電解消により、市内水圧の回復

(2) 濁水・赤水発生状況

一時的に、流向（水の流れる方向）が変わったことにより、濁り水（赤水）が発生する恐れがありました。現時点では、大きな濁り水（赤水）の発生は確認しておりません。
今後、濁り水（赤水）が発生した際は、状況に応じて応急給水活動を実施します。

2 市民への広報状況及び内容

○令和6年5月15日

- 10:54 第1報 公営企業局公式アカウントのX（旧 Twitter）
猪名川浄水場の停電及び市内で濁り水（赤水）が発生する恐れあり
- 11:03 第1報 公営企業局 HP
猪名川浄水場の停電及び市内で濁り水（赤水）が発生する恐れあり
- 11:38 第2報 公営企業局 HP
猪名川浄水場の停電解消
- 11:51 第2報 公営企業局公式アカウントのX（旧 Twitter）
猪名川浄水場の停電解消

3 濁り水（赤水）が発生した場合のお客様からのお問い合わせ先

水道維持担当 TEL：06-6489-7444

以 上