

競争的対話における質問回答書

No.	公表資料名称	頁	第	1	(1)	①	ア	(a)	質問内容	回答
1	添付資料6 設計業務対象施設 に係る要件	21		2	(2)	⑩	オ	(b)	「蓄電池から電源供給する照明とコンセント箇所は校長室、事務室、職員室、体育館、体育館便所、体育館への通路階段等災害時使用する居室等とし、約50%負荷で1日15時間程度使用できるような蓄電池容量とする。」とあるが、停電時の空調設備の稼働条件についても照明等と同条件と考えて問題ないか。	体育館のアリーナは、避難所として利用することを想定するため、災害時にも支障なく24時間空調設備を使用できる必要があります。 その他の災害時に使用する居室等については、校長室、事務室、職員室、アリーナ近くの一室での避難所運営を想定の上、熱中症対策として必要な負荷想定をご提案ください。 なお、空調方式は事業者の提案とします。